

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Líquido Gerador de Espuma - LGE
Liquid Foam Generator

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0613

Emissão / Issue
19 de outubro de 2018
October 19, 2018

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
18 de outubro de 2021
October 18, 2021

Informações de Ensaio / Testing Information

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
Agema Resinas e Colas Ltda.	88414/1	20 de Setembro de 2018

Informações de Auditoria / Audit Information

Relatório de Auditoria <i>Audit Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
5028536.1158791	19 de Setembro de 2018

Identificação de Produto:
Product Identification

Líquido Gerador de Espuma LGE de Baixa Expansão para Combate a Incêndios em Combustíveis Líquidos – Família: Tipo 5

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Dados Técnicos <i>Technical Data</i>	Código de Barras <i>Barcode</i>
Agema	Agefoam 2113/NB	Classes HC / AR – AFFF 1% / ARC 3%	N/A
Agema	Agefoam 2133/NB	Classes HC / AR – AFFF 3% / ARC 3%	N/A
Agema	Agefoam 2136/NB	Classes HC / AR – AFFF 3% / ARC 6%	N/A

Informações Adicionais / Additional information: Produto composto por Líquido Gerador de Espuma LGE de Baixa Expansão para Combate a Incêndios em Combustíveis Líquidos – Família: Tipo 5 – Classes HC / AR. Nas Composições 1%, 3% e 6% - Classe de Risco: Não Perigoso. Utilizável em água doce e salgada.

Observações / Observations:

- A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações, previstas nos procedimentos específicos.**
The validity of this certificate is conditioned to the performance of the surveillance evaluations and non-conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações guidelines in the specific procedures.
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.**
This certificate applies to the equipment (products) that are identical to the prototype evaluated and certified, manufactured at the production site mentioned in this certificate.

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 3

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil – 04571-010
T: 55 11 3049-8300 / <http://brazil.ul.com>

Página / Page: 2 / 3

41-IC-F0890 rev 1.0