

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Líquido Gerador de Espuma - LGE
Liquid Foam Generator

Certificado / Certificate: UL-BR 18.0614

Emissão / Issue
19 de outubro de 2018
October 19, 2018

Revisão / Review: 00

Validade / Expiration
18 de outubro de 2021
October 18, 2021

Informações de Ensaio / Testing Information

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
Agema Resinas e Colas Ltda.	88414/1	20 de Setembro de 2018

Informações de Auditoria / Audit Information

Relatório de Auditoria <i>Audit Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
5028536.1158791	19 de Setembro de 2018

Identificação de Produto:
Product Identification

Líquido Gerador de Espuma LGE de Baixa Expansão para Combate a Incêndios em Combustíveis Líquidos – Família: Tipo 7

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Dados Técnicos <i>Technical Data</i>	Código de Barras <i>Barcode</i>
Agema	Agefoam 2166/NB	Classes HC / AV / AR – AFFF 6% / AV 6% / ARC 6%	N/A

Informações Adicionais / Additional information: Produto composto por Líquido Gerador de Espuma LGE de Baixa Expansão para Combate a Incêndios em Combustíveis Líquidos – Família: Tipo 7 – Classes HC / AV / AR. Na Composição de 6% - Classe de Risco: Não Perigoso. Utilizável em água doce e salgada.

Observações / Observations:

- A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações, previstas nos procedimentos específicos.**
The validity of this certificate is conditioned to the performance of the surveillance evaluations and non-conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações guidelines in the specific procedures.
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.**
This certificate applies to the equipment (products) that are identical to the prototype evaluated and certified, manufactured at the production site mentioned in this certificate.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 3

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar
São Paulo – SP – Brasil – 04571-010
T: 55 11 3049-8300 / <http://brazil.ul.com>

Página / Page: 2 / 3

41-IC-F0890 rev 1.0